

**URZĄD GMINY
w Jelesni**

84-340 Jelesnia, ul. Plebaniaka 1
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. (0-33) 863-07-14, 863-07-00
fax. (0-33) 863-07-97

PN.271.11.2015

Jelesnia, dnia 31 sierpnia 2015r.

Do wszystkich Wykonawców
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. **odbudowa mostu w ciągu drogi**
– ul. Jałowieckiego w Korbielowie

Wójt Gminy Jelesnia, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

Treść wyjaśnień - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Z wyrazami szacunku

WÓJT GMINY

mgr inż. Marian Czarnota

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

1. Z uwagi na obowiązujące obecnie przepisy prawne tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG w zakresie wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu elementów konstrukcji stalowych oznakowanych znakiem CE prosimy, aby Zamawiający określił czy Wykonawca startujący w przetargu obejmującym wytworzenie i montaż stalowej konstrukcji obiektu mostowego powinien posiadać certyfikat potwierdzający uprawnienia w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych (klasy EXC1, EXC2, EXC3, EXC4), obejmujące prace spawalnicze, prace montażowe (połączenia śrubowe – zwykłe, sprężne) jak również zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z wymaganiami EN 1090-2. Mając na uwadze powyższe prosimy o doprecyzowanie klasy konstrukcji zgodnie z EN 1090-1.

Odpowiedź: wykonawca powinien posiadać certyfikat potwierdzający uprawnienia w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych klasy minimum EXC3 obejmujące prace spawalnicze, prace montażowe (połączenia śrubowe – zwykłe, sprężne) jak również zabezpieczenie antykorozyjne. Do oferty przetargowej nie należy załączać przedmiotowego dokumentu.

2. Czy Wykonawca składający ofertę do przetargu powinien się wykazać posiadaniem świadectwa kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych oraz świadectwa kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe?

Odpowiedź: Wykonawca składający ofertę do przetargu powinien się wykazać posiadaniem świadectwa kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych oraz świadectwa kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe. Do oferty przetargowej nie należy załączać przedmiotowego dokumentu.