

URZĄD GMINY
w JELEŚNI
34-340 Jeleśnia, ul. Piebańska 1
woj. śląskie
tel. 033 863 07 06
fax 033 863 07 57
PN.271.07.2020


Jeleśnia, dnia 09 listopada 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ***budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem***
terenu obok dworca PKP w Jeleśni.

Wójt Gminy Jeleśnia, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

Treść wyjaśnień - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Z wyrazami szacunku

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Biura
Inwestycji i Funduszy Europejskich

mgr inż. Andrzej Waligóra

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

Pytanie nr 1

Czy rozbiórka istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki wchodzi w zakres robót objętych zamówieniem?

Odpowiedź: *Budynek został już rozebrany.*

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie przykładowego producenta kostki brukowej o wymiarach 48x18x10cm- kostka z przeznaczeniem na parking.

Odpowiedź: *Prawo zamówień publicznych nie przewiduje podawania producentów materiałów. Poniżej podano zaktualizowaną specyfikację dla kostki.*

Pytanie nr 3

Czy dopuszcza się zastosowanie kostki brukowej o zróżnicowanych rozmiarach- mozaika (22x18, 36x18, 45x18) i grubości 8 cm na całości inwestycji?

Odpowiedź: *Z uwagi na zmianę dostępnego asortymentu, do wyceny należy przyjąć następujące rodzaje kostki betonowej:*

- poz. 26 (chodnik) – kostka betonowa bezfazowa w kolorze szarym o wymiarach 20x20x8 cm,
- poz. 33 (ciąg pieszo-jezdny) - kostka betonowa bezfazowa w kolorze szarym o wymiarach 20x20x8 cm,
- poz. 40 (miejsca postojowe) - kostka betonowa bezfazowa w kolorze grafitowym o wymiarach 24x16x8 cm,
- poz. 49 (parking) – należy wycenić 446,63 m² kostki betonowej w kolorze grafitowym o wymiarach 20x10x8 cm oraz 371,21 m² kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 20x10x8 cm,
- poz. 56 - należy wycenić 88,65 m² kostki betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym o wymiarach 24x16x8 cm oraz 34,34 m² kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym o wymiarach 24x16x8 cm.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie przykładowych producentów małej architektury i wyposażenia, tj wiat przystankowych, wiat rowerowych, stacji ładowania telefonów, stacji naprawy rowerów, ławek, zestawu do kalisteniki, itp.

Odpowiedź: Prawo zamówień publicznych nie przewiduje podawania producentów materiałów.

Pytanie nr 5

Czy istnieje możliwość zastąpienia wyposażenia parkingu w elementy i urządzenia o innych wymiarach, właściwościach niż podane w projekcie?

Odpowiedź: Brak możliwości zastąpienia wyposażenia na urządzenia o innych właściwościach niż podane w projekcie.

Pytanie nr 6

Proszę o wskazanie specyfikacji geowłókniny .

Odpowiedź: wytrzymałość na rozciąganie – 12 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu – 60%, prędkość przepływu wody prostopadła do płaszczyzny – 50mm/s.

Pytanie nr 7

Proszę o wskazanie specyfikacji geokraty.

Odpowiedź: Geokrata o wysokości 70 mm.

Pytanie nr 8

Czy stacja naprawy rowerów ma być wyposażona w ładowarkę USB, ładowarkę indukcyjną oraz zintegrowany panel fotowoltaiczny- opis z projektu?

Odpowiedź: Wyposażenie stacji zgodne z opisem w projekcie.

Pytanie nr 9

Czy istnieje możliwość zamiany studni betonowych 600 na studnie PCV fi 600 lub betonowe fi 800 lub 1000?

Odpowiedź: Można zamienić studnie betonowe fi 600 na studnie fi 600 PCV lub betonowe fi 800.

Pytanie nr 10

Na profilach kanalizacji deszczowej nie uwzględniono projektowanych studni fi1000. Wszystkie przedstawione studnie fi 1000 opisane są jako istniejące. Proszę o przedstawienie profilu projektowanych studni fi 1000.

Odpowiedź: Ze względu na brak informacji o stanie technicznym studni oznaczonych na sytuacji 4 istn. i 5 istn. w kosztorysie przyjęte zostały jako nowe i tak należy je przyjąć w wycenie. Studnie zostały zidentyfikowane na podstawie inspekcji kamerą wideo. Lokalizacja ich jest orientacyjna.